



Anfrage

Amt: Zentrale Gebäudewirtschaft

TOP: _____

Vorl.Nr.: F/2016/0106

Anlage Nr.: _____

Datum: 28.10.2016

Gremium	Sitzung am	Öffentlich / nicht öffentlich
Bauausschuss	09.11.2016	öffentlich

Tagesordnung

Anfrage der SPD-Fraktion im Rat der Stadt Hennef zum Haushaltsentwurf 2017
Produktbereich 01 – Innere Verwaltung
Produktgruppe 09 – Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt 012 – Bewirtschaftung von Gebäuden und Grundstücken

Anfragentext

Anfrage: Haushaltsentwurf Seite 402

Für 2017 sind 140.000 EUR für die Sanierung der Kapelle Söven etatisiert.
Wir bitten um kurze Erläuterung zu dieser Maßnahme.

Antwort:

Die gesamte Bausubstanz der Kapelle Söven ist dringend sanierungsbedürftig.

Es ist erforderlich, die gesamte Decken- und Dachkonstruktion zu erneuern. Der Glockenturm ist nach einer Restaurierung erhaltenswert.

Das Mauerwerk der Außenwände bedarf aufgrund von Salzbelastungen ebenfalls einer Restaurierung.

Nähere Einzelheiten können der anliegenden Kostenberechnung Variante 1 und dem Vermerk über den Denkmalberatungstermin am 03.08.2016 entnommen werden.

Die Kostenberechnung für die Variante 2 (Komplettabbruch und Neuaufbau) ist ebenfalls beigefügt, wird jedoch vom Amt für Denkmalpflege nicht genehmigt.

Hennef, den 28.10.2016
Im Auftrag

Röddel

