

Amprion GmbH, Rheinlanddamm 24, 44139 Dortmund

STADT HENNEF  
16.06.2016 08:22

SB 16.06.

Stadt Hennef  
Amt für Stadtplanung u. -entwicklung  
Frankfurter Straße 97  
53773 Hennef (Sieg)

Betrieb/Projektierung

Ihre Zeichen	I/611
Ihre Nachricht	04.05.2016
Unsere Zeichen	B-LB/4104/Bn/103.654
Name	Frau Bennor
Telefon	+49 231 5849-15740
Telefax	+49 231 5849-15667
E-Mail	angelina.bennor@amprion.net

Seite 1 von 2

Dortmund, 13. Juni 2016

**Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes der Stadt Hennef (Sieg);  
Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belang nach § 4 Abs. 2 BauGB**

- 1. 220-kV-Höchstspannungsfreileitung Siegburg – Betzdorf, Bl. 2371 (Maste 164 bis 209)**
- 2. 110-/380-kV-Gemeinschaftsleitung Amprion/DB Siegburg – Dauersberg, Bl. 4104 (Maste 14 bis 45)**

**Amprion GmbH**

Rheinlanddamm 24  
44139 Dortmund  
Germany

T +49 231 5849-0  
F +49 231 5849-14188  
www.amprion.net

**Aufsichtsratsvorsitzender:**  
Heinz-Werner Ufer

**Geschäftsführung:**  
Dr. Hans-Jürgen Brick  
Dr. Klaus Kleinekorte

**Sitz der Gesellschaft:**  
Dortmund  
Eingetragen beim  
Amtsgericht Dortmund  
Handelsregister-Nr.  
HR B 15940

**Bankverbindung:**  
Commerzbank AG Dortmund  
IBAN:  
DE27 4404 0037 0352 0087 00  
BIC: COBADEFFXXX  
USt.-IdNr. DE 8137 61 356

Sehr geehrte Damen und Herren,

über das Gebiet der Stadt Hennef verlaufen in ihren Schutzstreifen die im Betreff genannten Höchstspannungsfreileitungen der Amprion GmbH.

Parallel zu unseren Freileitungen verlaufen zudem 110-Hochspannungsfreileitungen der RWE Deutschland AG sowie der DB Energie GmbH.

Wie wir der Begründung zur Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes unter Pkt. 9.1.1 „Stromversorgung“ entnehmen können, wurden die Eigentumsverhältnisse sowie die Leitungsverläufe bereits in den Flächennutzungsplan übernommen.

Zur besseren Übersicht haben wir die von Amprion betreute 220-kV-Leitung (Bl. 2371 = Grün) und die 110-/380-kV-Leitung (Bl. 4104 = Rot) in Ihrer eingereichten Übersichtskarte im Maßstab 1 : 20.000 mit Amprion-Vermerk vom 13.06.2016 farbig kenntlich gemacht. Wir weisen an dieser Stelle darauf hin, dass sich die tatsächliche Lage der Leitungen ausschließlich aus der Örtlichkeit ergibt.

Zur Sicherung der bestehenden Höchstspannungsfreileitungen sind im Grundbuch beschränkte persönliche Dienstbarkeiten eingetragen.

In den Dienstbarkeiten ist vereinbart, dass die entsprechenden Grundstücke für den Bau, den Betrieb und die Unterhaltung von Höchstspannungsfreileitungen mit dazugehörigen Masten und ihrem Zubehör einschließlich Fernmeldeluftkabel in Anspruch genommen und betreten werden dürfen. Im Schutzstreifen ist die Errichtung von Bauwerken unstatthaft.

Bäume und Sträucher dürfen die Leitungen nicht gefährden, auch Montage- und Unterhaltungsarbeiten sowie Arbeitsfahrzeuge nicht behindern. Entfernung und Kurzhaltung der die Leitungen gefährdenden Bäume und Sträucher ist zulässig, auch soweit sie in die Schutzstreifen hineinragen. Die Ausübung dieses Rechts kann einem Dritten übertragen werden. Leitungsgefährdende Verrichtungen ober- und unterirdisch müssen unterbleiben.

Für die Bereiche des Flächennutzungsplanes haben wir Bestandschutz.

Alle Planungsmaßnahmen im Bereich der Amprion-Höchstspannungsfreileitungen sind rechtzeitig mit uns abzustimmen. Insbesondere sind die in den DIN EN- und VDE-Bestimmungen festgelegten Mindestabstände einzuhalten.

Diese Stellungnahme betrifft nur die von uns betreuten Anlagen des 220- und 380-kV-Netzes.

Ferner gehen wir davon aus, dass Sie bezüglich weiterer Versorgungsleitungen die zuständigen Unternehmen beteiligt haben.

Abschließend bitten wir Sie, uns weiterhin am Verfahrensablauf zu beteiligen.

Mit freundlichen Grüßen

Amprion GmbH

Anlage

Verteiler:  
Bl. 2371  
Bl. 4104

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'i. d. Gabel'.A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'i. A. Baum'.