

T4

Leitungsauskunft
Fremdplanungsbearbeitung

Telefon 0201/36 59 - 0
Telefax 0201/36 59 - 160
E-Mail leitungsaus-
kunft@pledoc.de

STADT HENNEF
29.06.2016 08:30
zuständig Dirk Steffen
Durchwahl 0201/36 59 - 347

S 29.06.

PLEdoc GmbH □ Postfach 12 02 55 □ 45312 Essen

Stadt Hennef
Amt für Stadtplanung und -entwicklung
Frankfurter Straße 97
53762 Hennef

Ihr Zeichen	Ihre Nachricht vom	Anfrage an	unser Zeichen	Datum
I/611	04.05.2016	PLEdoc GmbH	1387062	22.06.2016

Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes der Stadt Hennef (Sieg) Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB

- hier:
1. Ferngasleitung Nr. 3/5, DN 300, Bestandsplan 17 bis 23, Schutzstreifenbreite 8 m
 2. alter Verlauf der Ferngasleitung Nr. 3/5, DN 150, Bestandsplan 18 und 20, Schutzstreifenbreite 8 m
 3. Ferngasleitung Nr. 3/5/7, DN 150, Bestandsplan 1, Schutzstreifenbreite 8 m
 3. Aethylenleitung Nr. 853 der InfraServ GmbH & Co. Höchst KG, DN 250, Bestandsplan 58 bis 60, mit Betriebskabel, Schutzstreifenbreite 8 m
 4. Ferngasleitung Nr. 22 der METG mbH (Mittelrheinische Erdgastransportleitungsgesellschaft mbH), DN 900, Bestandsplan 109 bis 111, mit Betriebskabel
 5. Ferngasleitung Nr. 422 der METG mbH, DN 900, Bestandsplan 110 bis 112 Gesamtschutzstreifenbreite der METG-Leitungen 14 m

Bezug: unser Schreiben 98075 an Sie vom 04.02.2013

Sehr geehrte Damen und Herren,

von der Open Grid Europe GmbH, Essen, und der GasLINE GmbH & Co. KG, Straelen, sind wir mit der Wahrnehmung ihrer Interessen im Rahmen der Bearbeitung von Fremdplanungsanfragen und öffentlich-rechtlichen Verfahren beauftragt.

Geschäftsführer: Kai Dargel

PLEdoc Gesellschaft für Dokumentationserstellung und -pflege mbH • Gladbecker Straße 404 • 45326 Essen
Telefon: 0201 / 36 59-0 • Telefax 0201/ 36 59-163 • E-Mail: info@pledoc.de • Internet: www.pledoc.de
Amtsgericht Essen - Handelsregister B 9864 • USt-IdNr. DE 170738401
Commerzbank AG, Essen (BLZ 360 400 39) Konto-Nr. 0120 811 500
IBAN: DE83 3604 0039 0120 8115 00 • SWIFT: COBA DE FF 360

Zertifiziert nach
DIN EN ISO 9001
Zertifikatsnummer
5/2-9001 AU 9020



Den uns am 04.05.2016 zur Verfügung gestellten Flächennutzungsplan (Blatt 1/2 und 2/2) senden wir Ihnen als Anlage zurück. Im Blatt 2/2 haben wir die Verläufe der Versorgungsanlagen überprüft, teilweise berichtigt und ergänzt sowie Leitungskenndaten hinzugeschrieben. Beachten sie bitte, dass die Eintragung der Versorgungsanlagen in diesem Plan nur als grobe Übersicht geeignet ist. Innerhalb der auf dem Blatt 1/2 abgebildeten Fläche verlaufen keine Versorgungsanlagen der Open Grid Europe GmbH.

Zustimmend haben wir zur Kenntnis genommen, dass die Gashochdruckleitungen bereits als unterirdische Hauptversorgungsleitungen in der Zeichenerklärung und in der Begründung erläutert sind.

Hinsichtlich des Flächennutzungsplans haben wir mit unserem Schreiben vom 04.02.2013 bereits mit Ihnen korrespondiert. In der Anlage erhalten Sie die Kopien unserer Stellungnahme. Die dort erteilten Auflagen haben weiterhin Gültigkeit und sind im weiteren Verfahren zu beachten.

Für das weitere Verfahren beachten Sie bitte das beiliegende und auch für die Leitungen der InfraServ GmbH & Co. Höchst KG und der METG mbH ebenfalls geltende Merkblatt der Open Grid Europe GmbH zur Aufstellung von Flächennutzungsplänen und Bebauungsplänen.

Abschließend teilen wir Ihnen mit, dass innerhalb des Geltungsbereichs des Flächennutzungsplans keine Kabelschutzrohranlagen der GasLINE GmbH & Co. KG verlaufen.

Mit freundlichen Grüßen
PLEdoc GmbH


Wolfgang Schubert


Dirk Steffen

Anlagen
Flächennutzungsplan
Merkblatt

Verteiler
TBHNA Aegidienberg, Herrn Jüngst
InfraServ GmbH & Co. Höchst KG
Bereich Gase, Kühlung, Wasser, Herrn Habig, Gebäude E 281