

Wasserverband Rhein-Sieg-Kreis  
Der Verbandsvorsteher - Kaiser-Wilhelm-Platz 1 - 53721 Siegburg

Stadt Hennef  
Amt für Stadtplanung und -entwicklung  
z.Hd. Frau Jutta Bootz  
Postfach 1562  
53762 Hennef

Ansprechpartnerin: Teresa Dielen  
Telefon: 02241 95817-21  
Telefax: 02241 95817-29  
E-Mail: [tdielen@wv-rsk.de](mailto:tdielen@wv-rsk.de)  
Internet: [www.wasserverband-rsk.de](http://www.wasserverband-rsk.de)

Ihr Zeichen, Ihre Nachricht vom 1/61.3, 16.04.2020

Unser Zeichen, unsere Nachricht vom - , -

Datum: 29.05.2020

### **Stellungnahme zum Bebauungsplan Nr. 12.22 Hennef (Sieg) – Hüchel, Dörrröschenweg**

Sehr geehrte Frau Bootz,

gegen die geplante Wohnbebauung des o.g. Bebauungsplans bestehen verbandsseitig grundsätzlich keine Bedenken, jedoch ist im Hinblick auf die Ableitung des Niederschlagswassers auf Grundlage der vorliegenden Unterlagen eine abschließende Stellungnahme nicht möglich.

Aus den vorliegenden Unterlagen geht hervor, dass das im Plangebiet des o.g. Bebauungsplan anfallende und abzuleitende Niederschlagswasser der öffentlichen Regenwasserkanalisation (Trennsystem) zugeführt werden soll. Es ist jedoch nicht ersichtlich, ob der Regenwasserkanal schließlich zu einer Versickerung, Verrieselung oder Einleitung in ein Gewässer führt.

Sofern das Niederschlagswasser in ein Gewässer eingeleitet wird, bitten wir um Einsichtnahme in einen entsprechenden hydraulischen Nachweis (z.B. BWK M3/M7), um so den Einfluss der erhöhten Niederschlagsmenge auf das Gewässer bewerten und entsprechend die Verträglichkeit mit dem o.g. Bebauungsplan abschließend einschätzen zu können.

Für weitere Fragen stehe ich Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag



Teresa Dielen