



Anfrage

Amt: Stadtbetriebe Hennef - Eigenbetriebähnliche
Einrichtung - Tiefbau

TOP: _____

Vorl.Nr.: F/2023/0357

Anlage Nr.: _____

Datum: 02.03.2023

Gremium	Sitzung am	Öffentlich / nicht öffentlich
Bauausschuss	07.03.2023	öffentlich

Tagesordnung

Schäden an der Brücke "Am Steg", Hennef-Bröl

Anfragentext

Fragen der Fraktionen:

1. Ist der Schaden an der Brücke der Stadtverwaltung bekannt?
2. Besteht eine Gefahr für die Standsicherheit des Bauwerks?
3. Muss das zul. Gesamtgewicht der Fahrzeuge, die die Brücke nutzen dürfen, beschränkt werden?
4. Welche Maßnahmen sind geplant, um die Brücke zu sanieren?

Antwort der Verwaltung:

Zu 1)

Der Schaden wurde nach der Hauptprüfung 2021, durch das Ing. Büro Verheyen Ing., der Stadt Hennef mitgeteilt.

Zu 2)

Eine Gefahr für die Standsicherheit des Bauwerks besteht laut Aussage des Prüfbüros nicht, die Brücke bleibt weiterhin nach Kl. 12 beschildert.

Zu 3)

Mit einer weiteren Einschränkung ist derzeit nicht zu rechnen.

Zu 4)

Ein Angebot für die Planung der Betonsanierung wird derzeit beim Büro angefordert. Mittelfristig müssen am Bauwerk Betonsanierungsmaßnahmen durchgeführt werden.

Hennef (Sieg), den 02.03.2023

Dr. Erbe
Betriebsleitung