



Mitteilung

Amt: Zentrale Gebäudewirtschaft

TOP: _____

Vorl.Nr.: M/2023/0891

Anlage Nr.: _____

Datum: 24.10.2023

Gremium	Sitzung am	Öffentlich / nicht öffentlich
Bauausschuss	08.11.2023	öffentlich

Tagesordnung

Schadstoffuntersuchung der Kita-Happerschoß, Kita-Allner und Kita-Bödingen;
Beschluss Bauausschuss vom 31.05.2023 Top 1.2

Mitteilungstext

Im Bauausschuss vom 31.05.23 wurde beschlossen an den Kitas Happerschoß, Allner und Bödingen ein Schadstoffgutachten einzuholen. Daraufhin wurde das Ingenieurbüro Küpper, das für August ein Gutachten erstellen sollte, beauftragt. Aufgrund massiver, personeller Engpässe konnte die Begutachtung nicht erfolgen. Hierzu wurde im letzten Bauausschuss am 07.09.23 mündlich berichtet. Da auch weiterhin Störungen bestanden und eine Begutachtung nicht zeitnah durchgeführt werden konnte, wurden Anfang September weitere Büros kontaktiert. Das Gutachterbüro GfS mbH wurde zur Schadstoffuntersuchung aller drei Kitas beauftragt.

Eine PCB Raumlufuntersuchung fand am 19.09.23 durch die GfS mbH, an allen drei Standorten, statt.

Folgende Ergebnisse wurden von GfS mbH übermittelt/festgestellt:

Hinsichtlich der ermittelten PCB-Raumlufbelastung besteht an allen drei Kitas kein Handlungsbedarf. Die Kitas wurden bereits entsprechend informiert.

Nur bei größeren baulichen Maßnahmen (Kita Allner und Happerschoß) sind die Relevanz möglicher PCB-Quellen zu berücksichtigen. Die entsprechenden Proben zur Untersuchung der Gebäudesubstanz auf evtl. verbaute Schadstoffe sind bereits an allen drei Standorten entnommen und befinden sich derzeit noch zur Auswertung im Labor.

Falls hier ein Handlungsbedarf ermittelt wird, wird hierzu entsprechend berichtet

Hennef, den 24.10.2023
In Vertretung

Michael Walter